



COBERTURA
ESC 1:50

LEGENDA

	MALHA DE ATERRAMENTO CABO NU 50mm ² no solo
	HASTE DE ATERRAMENTO NO SOLO
	SOBE BARRA CHATA EM ALUMINIO 1/8x7/8"
	ponto de conexão cabo/haste
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	TERMINAL AÉREO FIXADO EM TELHA METÁLICA

CLIENTE: COORDENADORIA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS - USP
 OBRAS: DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 LOCAL: CAMPUS 1 - USP - SÃO CARLOS - SP
 ASSUNTO: AS-BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 SPDA

ESCALA: INDICADAS	DATA: OUTUBRO 2011
DATA LUZ ENGENHARIA ELETRICA	
JOSE CARLOS ANDREOSSI	
FONE: (16) 9975-0127	
data luz engenharia@uol.com.br	
FORMA: ELE	REVISÃO: R0
03/03	